



Lay-out posizionamento sonde DC 2000S-plus: I valori indicati si riferiscono ai set-point di funzionamento (dati di progetto)

T_{V1} = regola valvola 2-vie vapore - Antigelo

T_{A1} = regola valvola 3-vie (miscelatrice) Pre-raffreddamento

T_{A2} = regola valvola 3-vie (miscelatrice) Post-raffreddamento

T_{V2} = regola valvola 2-vie vapore (batteria di rigenerazione)

T_R = solo indicazione (no regolazione)